

Znak sprawy: RGiFE-I.271.5.2018

Dragacz, dnia 14.08.2018 r.

.....  
.....  
/Wszyscy Uczestnicy/

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa – Michale - II etap obejmujący drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości odcinka 1.265 m w Michalu”.**

Uczestnicy toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócili się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

*Wykonawca zwraca się z pytaniami dot. w/w przetargu:*

1. *Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego;*
2. *Dot. pozycji 21.d.3: Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 4 cm. Na przekroju konstrukcyjnym nr 3 - Zjazdy jest podana warstwa ścieralna AC11S o gr. 5cm. Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej na zjazdach.*

**W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:**

**Ad. 1.**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Ad. 2.**

Ułożenie warstwy ścieralnej zjazdów zgodnie z: SIWZ. Część: III. Opis przedmiotu zamówienia (pkt 2, ppkt 1, lit f), Załącznikiem nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt 2, ppkt 1, lit.f), opisem technicznym (str. 10) i przekrojem nr 3 - gr. 5 cm z AC11s po zagęszczeniu.

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Dorota Krezymon*