

RGiFE-I.271.9.2018

Dragacz, dnia 13.12.2018 r.

.....
.....
.....
/Wszyscy Uczestnicy/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz – Michale – I etap odcinku o długości 779 m”

Uczestnik toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wykonawca zwraca się z pytaniami dot. w/w przetargu:

- 1) *Prosimy o określenie dokładnego zakresu robót związanych z wykonaniem remontu nawierzchni.*
- 2) *Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania korytek ściekowych - brak takiej pozycji w przedmiarze. Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości oraz korektę w przedmiarze.*
- 3) *Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie skosów z obrzeży na zjazdach, zamiast łuków. Producenci prefabrykatów nie wykonują obrzeży łukowych, w związku z czym konieczne byłoby cięcie pojedynczych obrzeży, co spowoduje negatywny efekt wizualny.*
- 4) *Prosimy o określenie dokładnego zakresu prac związanych z regulacją urządzeń obcych.*

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

Ad. 1.

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Dokumentacja projektowa (z przedmiarem robót załączonym pomocniczo, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlano - wykonawczym).

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga ułożenia korytek ściekowych.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza wykonania skosów zamiast łuków przy zjazdach.

Ad. 4

W zakresie prac związanych z regulacją urządzeń obcych należy dokonać regulacji w pionie włączów studziennych sieci kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych do poziomu projektowanej nawierzchni drogi.

WÓJT GMINY

mgr Dorota Krezymon