

Dragacz, dnia 28.03.2019 r.

RGiFE-I.271.3.2019

.....
.....
.....
/Wszyscy Uczestnicy/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bratwinie”

Uczestnik toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
3. Czy Wykonawca swojej ofercie powinien skalkulować odwodnienie wykopów? Jeśli zachodzi taka konieczność to w jakiej ilości?
4. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować wymianę gruntu? Jeśli zachodzi taka konieczność to w jakiej ilości?
5. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną do w/w zadania?
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
7. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to kto będzie ponosił z tego tytułu opłaty?
8. W jaki sposób będzie przebiegać projektowana sieć wodociągowa? Gminnych, powiatowych czy wojewódzkich?
9. Prosimy o podanie warunków odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach.
10. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu?
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Proszę udostępnić wszystkie brakujące uzgodnienia i decyzje.
12. Prosimy o podanie metody szalowania podczas wykonywania przebiegów do budynków. Prosimy wskazać również w jaki sposób wykonać otwór pod przyłącze wodociągowe.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

Ad. 1

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.

Ad. 2

Z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej na czas prowadzenia robót Wykonawca nie będzie ponosił opłat.

Ad. 3

Do odwodnienia pozostaje ewentualnie przypadek napływu wody (opadowej i niskim napływie wód gruntowych) w miejscu wcinu do istniejącej sieci, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający proponuje montaż tymczasowej studzienki fi 800 jako studzienki zbiorczej i pompowanie odwadniające z

zastosowaniem zestawu przeponowego spalinowego. Na wykonanie pompowania przy użyciu zestawu przeponowego Zamawiający przewiduje 10 godzin pracy zestawu. Koszty zastosowania zestawu należy ująć w cenie ryczałtowej oferty.

Ad. 4

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu.

Ad. 5

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Ad. 6

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem ważnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, w tym ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

Ad. 7

Rozpatrywany teren nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Ad. 8

Sieć wodociągowa przebiega w drodze wewnętrznej zarządzanej przez Zamawiającego oraz w drodze powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice (przedwiert).

Ad. 9

W drodze gminnej należy wzmocnić nawierzchnię drogi zgodnie z opisem w poz. 7 i poz. 8 załączonego do SIWZ przedmiaru robót.

Ad 10

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu.

Ad. 11

Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy wersję papierową dokumentacji projektowej i technicznej potrzebnej do wykonania przedmiotu zamówienia. Wersja elektroniczna całej dokumentacji w formacie pdf została udostępniona na stronie Zamawiającego wraz z ogłoszeniem o zamówieniu – *Załącznik nr 2 do SIWZ*. Dokumentacja projektowa odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji przedmiotu zamówienia. W zakresie dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji, zobowiązania Wykonawcy opisano w punkcie II Załącznika nr 1 do SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (§3 SPOSÓB WYKONANIA UMOWY* i Załącznik Nr 1 do Projektu umowy *OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ DOKUMENTÓW wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego*).

Ad. 12

Z uwagi na nie wielką głębokość ułożenia przewodu Zamawiający nie wskazuje konkretnego sposobu przebicia do budynku i nie przewiduje konieczności szalowania wykopu. Przyjęcie sposobu wykonania tych robót leży w gestii Wykonawcy.


WÓJT GMINY
mgr Dorota Krezymon