



RGiFE-I.271.4.2019

GMINA DRAGACZ

Dragacz 7A  
86-134 DRAGACZ  
NIP 5591005404, Regon 092350990

Dragacz, dnia 24.06.2019 r.

.....  
.....  
/Wszyscy Uczestnicy/

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa i kanalizacji sanitarnej w Dragaczu –IV etap”.*

Uczestnik toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

*Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:*

1. SIWZ, pkt. III Opis przedmiotu zamówienia p.pkt. b) - wykonanie kolektora sanitarnego tłoczego z rur PEHD PN 10 De 50 – 110 mm, łączonych przez elektrozłączki wg PN – EN 12201-2:2004. metodą tradycyjną tj. w wykopach (około 1539,40 m), **oraz metodą bezwykopową (około 2527 m).**

Zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną jedynie odcinek od SR19 do W24, L=211,50mb jest oznaczony jako „w technologii bezwykopowej”. Prosimy o wskazanie, które pozostałe (2527-211,5= 2315,50 mb) odcinki kanalizacji tłocznej należy wykonać metodą bezwykopową??

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:

**Ad.1**

Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu robót w technologii bezwykopowej z uwagi na zmianę technologii przy ułożeniu odcinków sieci kanalizacji tłocznej o średnicach De 50 – 110 mm. Dopuszcza się wykonanie kanałów w technologii bezwykopowej na całej projektowanej długości sieci tłocznej wg załączonych do SIWZ rysunków profili (Załącznik nr 2 do SIWZ).

WÓJT GMINY  
*mgr Dorota Krezymon*