

Dragacz, dnia 05.03.2020 r.

.....  
.....  
.....  
/Wszyscy Uczestnicy/

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa – Grupa”.

Uczestnik toczącego się postępowania w sprawie jak wyżej zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytania zostały sformułowane w następującym brzmieniu:

1) *Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień SIWZ:*

*W projekcie przyjęto konstrukcję nawierzchni ścieżki jak niżej: nawierzchnia z kłińca 0-5 mm gr. 10 cm podbudowa z mieszanki kruszywa 0-31,5 mm gr. 15 cm W specyfikacjach dotyczących wykonania nawierzchni z kłińca D-05.02.01, kliniec 0-5 mm nie będzie się mieścił w krzywych granicznych podanych w punkcie 2.3.1. Ponadto nie ma możliwości osiągnięcia nośności wskazanej w punkcie 2.3.2 w tab. 1. Kliniec jest kruszywem służącym do klinowania warstwy konstrukcji z tłuczniem i nie może stanowić warstwy konstrukcyjnej. Nie ma potrzeby klinowania warstwy z mieszanki kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm, gdyż mieszanka 0-31,5 mm sama w sobie się klinuje.*

*Proponuję wykonać konstrukcję ścieżki rowerowej z jednej warstwy gr. 25 cm, z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm.*

2) *W związku z prowadzonym postępowaniem mam następujące pytanie.*

*W opisie w projekcie układ warstw wykazany jest jako:*

*- 10 cm kliniec drogowy*

*- 15 cm kłsm*

*- 10 cm piasku*

*- grunt rodzimy*

*Na przekrojach:*

*- 10 cm kliniec drogowy*

*- 15 cm kłsm*

*- grunt rodzimy.*

*Dodatkowo w opisie do projektu znajduje się uwaga, że grunty nienośne występują w warstwie o miąższości od 0,5 do 1 metra. Natomiast w SIWZ jest uwaga, że należy w cenie ryczałtowej uwzględnić wymianę gruntu w uzgodnieniu z projektantem.*

*Proszę o podanie dokładnych danych dla wyceny. Wskazanie miejsc do wymiany gruntu lub wymianę gruntu uwzględnić w kosztach dodatkowych i wyłączyć z ryczałtu.*

*Powyższe dane załączone do przetargu nie zapewniają złożenia ofert konkurencyjnych i tożsamy. Opis przedmiotu zamówienia jest nie zgodny z UZP. Ma być jednoznaczny a w obecnej sytuacji nie jest.*

*W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) wyjaśniam co następuje:*

Ad. 1



Przyjęte w dokumentacji projektowej parametry konstrukcyjne nawierzchni (kliniec 0-5 mm) i podbudowy ścieżki (kruszywo łamane 0-31 mm) mieszczą się w krzywych granicznych podanych w tabeli 2.3.1 oraz nośności wskazanej w punkcie 2.3.2 w tab. 1. SST D-5 .02.01. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ.

#### Ad. 2

Za prawidłowy należy przyjąć układ warstw określony w opisie technicznym do projektu budowlanego, w opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ – str. 3, Załączniku nr 1 do SIWZ – str.1) oraz w załączonym pomocniczo przedmiarze robót (poz. 2.2). Warunki gruntowo - wodne oraz wskazania dla Wykonawcy zostały określone w pkt. 1.5 w opisie technicznym do projektu budowlanego. Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu, a w SIWZ odniósł się fakultatywnie do przypadku zaistnienia takiej konieczności. Zamawiający uwzględnił również roboty nieprzewidziane w poz. 5.1 załączonego pomocniczo do SIWZ przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z *Prawem zamówień publicznych*, a jego weryfikacja przez Wykonawcę powinna odbywać się w oparciu o całą udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację przetargową.

  
WÓJT GMINY  
*mgr Dorota Krezymon*