

WZ.5595.388.2019

Toruń, 03 października 2019 roku

Maciej Hamerski
ul. Królewny Śnieżki 1a/2
10-696 Olsztyn

Odpowiadając na Pana wniosek, który wpłynął do tutejszej komendy w dniu 1 października 2019 roku, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla przebudowy budynku świetlicy wiejskiej oraz rozbudowy o garaż remizy OSP w miejscowości Fletnowo, informuję, że nie ma podstaw formalnych do uzgodnienia tej ekspertyzy technicznej w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Analiza nadesłanej ekspertyzy technicznej dla przedmiotowej rozbudowy i przebudowy budynku wykazała, że wszystkie wymagania w zakresie warunków technicznych w/w rozporządzenia będą spełnione. Powoływanie się na brak spełnienia wymagań § 272 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym konkretnym przypadku jest nieadekwatne gdyż na sąsiedniej działce znajduje się cmentarz i nie jest to działka budowlana.

W związku z powyższym nie ma podstaw formalno-prawnych załatwienia wniosku w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Jednocześnie przekazuję zwrotnie 2 egz. ekspertyzy, natomiast 1 egzemplarz pozostaje w archiwum tutejszej komendy.

Załącznik:

Ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy budynku świetlicy wiejskiej oraz jego rozbudowy o garaż remizy OSP w miejscowości Fletnowo – zwrot 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Aa

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świeciu
ul. Laskowicka 2
86-100 Świecie
2. Gmina Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz

RK

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
mł. bryg. mgr Jacek Kaczmarek